

## PRILOGA II

### DODELITEV OZNAKE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Zahtevani izkoristki morajo biti izpolnjeni za nazivno toplotno moč in delno obremenitev  $0,3 \cdot P_n$

Oznaka	Zahtevani izkoristki pri nazivni toplotni moči $P_n$ in pri povprečni temperaturi kotlovske vode $70 \text{ }^\circ\text{C}$ v %	Zahtevani izkoristki pri delni obremenitvi $0,3 P_n$ in pri povprečni temperaturi kotlovske vode $\geq 50 \text{ }^\circ\text{C}$ v %
★	$\geq 84 + 2 \log P_n$	$\geq 80 + 3 \log P_n$
★★	$\geq 87 + 2 \log P_n$	$\geq 83 + 3 \log P_n$
★★★	$\geq 90 + 2 \log P_n$	$\geq 86 + 3 \log P_n$
★★★★	$\geq 93 + 2 \log P_n$	$\geq 89 + 3 \log P_n$