

## **PRILOGA 12: TRAJANJE NENAPOVEDANIH PREKINITEV DOBAVE ALI ODJEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ PRENOSNEGA SISTEMA ZARADI LASTNIH VZROKOV**

Dopustno skupno število in trajanje vseh nenapovedanih prekinitev dobave ali odjema na enem prevzemno-predajnem mestu, nastalih zaradi lastnih vzrokov, izraženega v minutah v enem letu, podaja tabela 15.

*Tabela 15: Dopustno trajanje in število kratkotrajnih in dolgotrajnih prekinitev v letu za VN omrežje*

<b>Omrežje</b>	<b>Skupno število kratkotrajnih prekinitev, krajših od treh minut (prekinitev/leto)</b>	<b>Skupno trajanje dolgotrajnih prekinitev, daljših od treh minut (v minutah/leto)</b>
VN	1	150

Sistemske operater je dolžan vzpostaviti sistem za zajemanje in shranjevanje podatkov o prekinitev dobave in odjema električne energije v skladu z določili SONPO.