

PRILOGA 2: ZAHTEVE ZA SEKUNDARNO REGULACIJO FREKVENCE

1 Zahteve za ponudnike storitve

Pri prenovi obstoječih naprav ali pri vključevanju novih naprav v obratovanje je potrebno upoštevati:

- natančnost:
 - 0,5 ... 1,5 % za posamezne meritve delovne moči;
- časovni interval:
 - meritev: ≤ 2 sekundi.

Časovni intervali meritev, seštevanja in delovanja regulatorjev na nižjem nivoju morajo biti usklajeni z nivojem regulacijskega območja.

Priporočljive so podvojene meritve in naprave, pri čemer lahko natančnost in časovni intervali začasno odstopajo od zgoraj naštetih vrednosti.